


RG



UWAGA

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S, Rozdzielnia RG + R1 + R2 o wym. 2000 x 800x 300mm, Podłączenie urządzeń technologicznych i wentylacyjnych wykonać zgodnie z DTR, Układ pomiarowo-rozliczeniowy oraz zmianę mocy przyłączeniowej uzgodnić z ZE - Rejon Dystrybucji Namysłów.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. 77 4196750 kom. 502780456				
Temat rysunku	ROZDZIELNIA GŁÓWNA NN - RG			Nr rys: E6
Obiekt inwestycji	BUDYNEK GOK - część "B"			Skala:
Lokalizacja	WILKÓW, ul. WROCŁAWSKA dz. nr 154			Data: 09/2010
Opracował	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: Elektryczna
	Technik Tadeusz Nowak	335/94/OP		
Projektował	inż. Wiesław Flak	68/80/OP		
Sprawdził	mgr inż. Jan Adarczyn	105/83/OP		