



#### UWAGA

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-S,  
Rozdzielnica R4 - wnekowa z zamkiem, o wym. 565 x 330 x 106mm,

Pz = 10,30kW  
Psz = 8,20kW  
Isz = 12,74A

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. 77 4196750 kom. 502780456				
Temat rysunku	ROZDZIELNICA R4 - piętro			Nr rys: E10
Obiekt inwestycji	BUDYNEK GOK - część "B"			Skala:
Lokalizacja	WILKÓW, ul. WROCŁAWSKA dz. nr 154			Data: 09/2010
Opracował	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: Elektryczna
	Technik Tadeusz Nowak	335/94/OP		
Projektował	inż. Wiesław Flak	68/80/OP		
Sprawdził	mgr inż. Jan Adarczyn	105/83/OP		