

Nr pom.	Funkcja
Pomieszczenia nowoprojektowane	
1	wiatrołap
2	komunikacja
3	wc
4	korytarz
5	pom.GOKu
6	pom.GOKu
7	archiwum
8	pom.GOKu
9	pom.socjalne
10	pom.techniczne
Pomieszczenia istniejące objęte przebudową	
11	***hol***
12	***korytarz***
13	***wc***
14	***pom.techn***
15	***pom.GOKu***
16	***sala ekspoz.***
17	***pom.GOKu***
18	***pom.GOKu***
19	***schody***

UWAGA:

Przewodów kan. nie wolno bezpośrednio zalewać betonem. Przed wylaniem posadzki powierzchnia tych przewodów powinna być zabezpieczona przed tarciem.
Ewentualną kolizję rozwiązać wykonując syfon na instalacji c.o. (kanalizację prowadzić ponad przewodami c.o. z jednakowym spadkiem).
Niezwymiarowane przewody wodne i c.o. mają średnicę 18x1.
Zamontować po 2 nawietrzaki na okno o wydajności 30m3/h

ETAP WYKONANIA "A" OBEJMUJE:
- całość instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią
- wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w nadbudowanych pomieszczeniach biurowych GOK nad kotłownią i garażem
- wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej w nadbudowanych pomieszczeniach biurowych GOK nad kotłownią i garażem
- wykonanie wymiany przyłącza wody
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wraz z wymianą szamba

ETAP WYKONANIA "B" OBEJMUJE:
- całość instalacji wentylacji mechanicznej sali z klimatyzacją
- wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w pozostałych pomieszczeniach GOK nie ujętych w etapie "A"
- wykonanie instalacji klimatyzacji miejscowej w pozostałych pomieszczeniach GOK nie ujętych w etapie "A"

LEGENDA:

- K - pion instalacji kanalizacyjnej
- W - pion instalacji wodociągowej
- C - pion instalacji c.o.

- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja olejowa
- Instalacja wody zimnej
- Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
- Instalacja c.o. (zasilanie i powrót)
- Instalacja klimatyzacji (zasilanie i powrót)

Nazwa i adres inwestycji : BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 46-100 WILKÓW, UL. WROCŁAWSKA 16, NR DZ. 154			Inwestor GMINA WILKÓW UL. WROCŁAWSKA 11 46-113 WILKÓW	
Systemy Inżynierskie "PROJEKTANT" mgr inż. Jacek Ochędzan Plac Wolności 6c/3 46-100 Namysłów 77/ 4039325 , 0-608 381696	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data 02.2009r.
	Projektował: mgr inż. J. Ochędzan	487/01/DUW		Branża Sanitarna
	Sprawdził: mgr inż. P. Pasik	488/01/DUW		Skala 1:50
	Nazwa rysunku : Rzut piętra.			Nr rys. / Nr str. S3/