



UWAGA

Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-S,
Rozdzielnica R5 - wnąkowa z zamkiem, o wym. 565 x 330 x 106mm,

Pz = 9,10kW
Psz = 7,30kW
Isz = 11,34A

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. 77 4196750 kom. 502780456				
Temat rysunku	ROZDZIELNICA R5 - piętro			Nr rys: E11
Obiekt inwestycji	BUDYNEK GOK - część "A"			Skala:
Lokalizacja	WILKÓW, ul. WROCŁAWSKA dz. nr 154			Data: 09/2010
Opracował	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: Elektryczna
	Technik Tadeusz Nowak	335/94/OP		
Projektował	inż. Wiesław Flak	68/80/OP		
Sprawdził	mgr inż. Jan Adarczyn	105/83/OP		