



WBP Zabrze sp. z o.o.

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze tel. +(32) 276-12-15, fax +(32) 276-11-20

NAZWA OPRACOWANIA

---

**Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”**

**Część 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w lokalizacji: Ligotka, Wilków**

**Poz. B/2/3/p. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU DROGI  
POWIATOWEJ NR 1124 O JAKUBOWICE – DĘBNIK**

**Lokalizacja: WILKÓW**

Projektant

Edward Król

Sprawdzający

Dyrektor Kontraktów

Zamawiający

**GMINA NAMYSŁÓW**

Zabrze, luty 2009 r.

Umowa nr 2/2008/DP2/Ze-5144/B/08

## **Zawartość opracowania:**

1. Opis techniczny
2. Decyzja nr DP-5443B/46/08 z dnia 06.10.2008r Starostwa Powiatowego w Namysłowie,  
Wydział Dróg Powiatowych  
Uzgodnienie Urzędu Gminy w Wilkowie nr GKR.7020-3/08 z dnia 24.11.2008r
3. dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w pow. Namysłowskim
4. Część graficzna

Rys. nr 1.0	- Plan orientacyjny	skala	1: 10 000
Rys. nr 1.1 ÷ 1.5	- Plan sytuacyjny podział na etapy realizacji	skala	1: 1000
Rys. nr 1.6	- Schematy organizacji ruchu		

# **OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1124 O JAKUBOWICE - DĘBNIK W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW**

## **Opis stanu istniejącego**

Niniejsze opracowanie przedstawia organizację ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1124 O Jakubowice – Dębnik w miejscowości Wilków jest to droga o nawierzchni utwardzonej z nie rozdzielonym ruchem kołowym i pieszym. Istniejące oznakowanie nie ulegnie zmianie.

## **Opis stanu projektowanego**

Projekt wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729) oraz zgodnie z załącznikiem Nr 1 ÷ 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220 poz. 1281 z 23 grudnia 2003 r).

## **Organizacja ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej**

Przewiduje się wykonanie kanalizacji w ciągu drogi p powiatowej Nr 1124 O Jakubowice – Dębnik w miejscowości Wilków w 28 etapach realizacji

Etapy Nr 1 ÷ 11 zlokalizowane są w pasie ulicy Kolejowej, natomiast etapy Nr 12 ÷ 28 zlokalizowane są w ulicy Długiej. Podział robót na etapy realizacji pokazano na załączonych planach sytuacyjnych rysunki Nr 1.1 ÷ 1.5 Szczegóły oznakowania poszczególnych etapów realizacji pokazano na załączonym rysunku Nr 1.6 gdzie jednocześnie pokazano schemat oznakowania poprzecznych przejść przez jezdnię metodą wykopu otwartego (wykonanie drugiej części przyłączy kanalizacyjnych), wykonanie pierwszej części przyłącza kanalizacji sanitarnej zakłada się wykonać jednocześnie z budową kanału głównego.

W rejonie wykonywanych robót należy umożliwić wjazd i wyjazd na teren istniejących posesji, w razie niemożliwości zapewnienia wjazdu i wyjazdu należy o tym fakcie powiadomić właściciela posesji bądź użytkownika.

## **Roboty wykonywane będą w okresie od 01 kwietnia 2009 r do 30 listopada 2011 r.**

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.

Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić ich stabilność. Zapory i tablice kierujące należy umocować na wysokości 0,90 ÷ 1,20 m mierząc od poziomu nawierzchni do górnej ich krawędzi.

Zapory i tablice ustawione w poprzek ulicy winny być odblaskowe.

Na wygradzeniach stosować światła o barwie żółtej

Przy normalnej przejrzystości powietrza winny one być widoczne z odległości, co najmniej 250 m oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością  $90 \pm 30$  cykli na minutę.

Znaki pionowe winny być odblaskowe z folii II generacji i być w grupie wielkości duże

Po wykonaniu robót oznakowanie tymczasowe należy niezwłocznie usunąć.

Opracował

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm./, Uchwały Nr 4/5a/99, Uchwały Nr XVIII/182/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namysławie, Uchwały Nr XVIII/183/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Namysłowskiego oraz upoważnienia Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych, Starostwa Powiatowego w Namysławie z dnia 01.07.2008 r. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty Namysłowskiego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 30.09.2008 r. przez :

**WPB Zabrze Sp. z o.o.**

**Pełnomocnik mgr inż. Adam Skardowski  
ul. Pawliczka 25  
41-800 Zabrze**

o uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Wilków położonej na działkach 1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka położonej na działkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie drogowym dróg powiatowych nr DP 1125 O – Jakubowice oraz nr 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów

### **Uzgadniam**

projektowaną lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi **Wilków położonej na działkach 1418, 1485, 1527 i wsi Ligotka położonej na działkach nr 273/3, 271, 633, 688 w pasie drogowym dróg powiatowych nr DP 1125 O – Jakubowice oraz nr 1125 O Pielgrzymowice – Namysłów**

### **przy zachowaniu następujących warunków:**

1. Na etapie projektu wykonawczego opracować projekt odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych przy przejściach podłużnych i poprzecznych przez jezdnię przekopem i uzgodnić w tut. wydziale.
2. W miarę możliwości jak największą ilość przejść przez jezdnię projektować metodą bezrozkopową (przecisk, przewiert), w przypadku przejść przekopami ze względu na duże zagęszczenie przyłączy przyjąć w projekcie wykonawczym odtworzenie bitumicznej nawierzchni drogowej na całych odcinkach drogi w obrębie zabudowy.
3. Ułożenie sieci w poboczu drogi powiatowej projektować w wykopach wąskoprzestrzennych w odległości gwarantującej nie uszkodzenie krawędzi jezdni lub dodatkowo doprojektować odpowiednie zabezpieczenia ścian wykopu. Grunt po zasypie wykopów w pasie drogowym należy zagęścić do właściwego stopnia zagęszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego należy go wymienić).
4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzględnić istniejące uzbrojenie podziemne, drzewa, słupy i obiekty usytuowane w pasie drogowymi na granicy własności.

5. Wystąpić z wnioskiem o **zajęcie pasa drogowego** na min. 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia prac celem realizacji przyłącza po uzyskaniu Opinii ZUD przy Geodezji w Starostwie oraz zgłoszeniu robót w Wydz. Budownictwa w Starostwie.
6. Pozostałe warunki jak okres ważności z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót, odpowiedzialności w trakcie robót, będą określone w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

#### UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż w całości uwzględnia żądania stron.

#### POUCZENIE

Zezwolenie zarządu drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126).

Zezwolenie zarządu drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne także z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o której Inwestor albo Wykonawca powinien wystąpić do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie § 8 i § 10 cyt. Rozporządzenia zostaną naliczone opłaty: opłata jednorazowa za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

**Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządu drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowę.**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie w terminie 14 dni od daty otrzymania.

z up. STAROSTY  
POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  
mgr inż. Krzysztof Holnej

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

LC/LC

Wilków, 24.10.2008 r.

**WBP Zabrze sp. z o.o.**  
**ul. Pawliczka 25**  
**41- 800 Zabrze**

Dotyczy : **dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w powiecie namysłowskim.**

W związku z pismem nr DP2/Ze-5144/2008/AQS/08/68 z dnia 30.09.2008 r. informuję, że nie wnoszę zastrzeżeń ani uwag do przedłożonego Planu zagospodarowania kanalizacji sanitarnej oraz jej przebiegu i rozwiązań dla wsi Wilków.

Jednocześnie wyrażam zgodę na prowadzenie kanałów ulicznych w drogach gminnych na następujących warunkach :

1. Na etapie projektu wykonawczego opracować projekt odtworzenia nawierzchni dróg gminnych przy przejściach podłużnych i poprzecznych przez jezdnię przekopem i uzgodnić w tut. Urzędzie.
2. W miarę możliwości jak największą ilość przejść przez jezdnię projektować metodą bezrozkopową (przecisk, przewiert), w przypadku przejść przekopami ze względu na duże zagęszczenie przyłączy przyjąć w projekcie wykonawczym odtworzenie nawierzchni drogowej na całych odcinkach drogi w obrębie zabudowy.
3. Ułożenie sieci w poboczu drogi projektować wykopach wąskoprzestrzennych w odległości gwarantującej nie uszkodzenie krawędzi jezdni lub dodatkowo doprojektować odpowiednie zabezpieczenia ścian wykopu. Grunt po zasypie wykopów w pasie drogowym należy zagęścić do właściwego stopnia zagęszczenia (w przypadku gruntu nawodnionego należy go wymieni).
4. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna uwzględnić istniejące uzbrojenie podziemne, drzewa, słupy i obiekty usytuowane w pasie drogowym na granicy własności.
5. Wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na min.2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia prac.
6. Pozostałe warunki będą określone w decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Z poważaniem

  
**Zygmunt Brulakowski**

Do wiadomości:

1. JRP Gmina Namysłów.
2. aa